




ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13
e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.pssestargard.pis.gov.pl



PSSE-NHK-4101-98/ 4387 /18

Stargard. 28.09.2018r.

Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędnia wodociągowego - Starzyce gm. Chociwel

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/2698/18 z dnia 06.09.2018r., Spr/ŚR/K/1747/18 z dnia 19.09.2018r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:

- Data pobrania próbki: 03.09.2018r.
- Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Starzyce sieć wodociągowa Starzyce 12/3-budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w pomieszczeniu kuchni
- Zarządca urządzeń wodociągowych: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
- Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia mieszkańców miejscowości Starzyce gm. Chociwel

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupa Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganianowy, jon amonu, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sól, chloroform, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetanu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, σ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op' DDT, pp' DDT, endryna, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13
e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.psestargard.pis.gov.pl

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Burmistrz Chociwła
ul. Armii Krajowej 52 , 73-120 Chociwel (ePUAP)
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel
3. aa

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)